

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00457/21



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГРИН" (ООО "МАГРИН"). Место нахождения: Смоленская область, Дорогобужский район, деревня Слойково. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 215721, РОССИЯ, Смоленская область, Дорогобужский район, деревня Слойково. ОГРН: 1127747047108. ИНН: 7708772543. Телефон (495) 5004009. Адрес электронной почты: info@magreen.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГРИН" (ООО "МАГРИН"). Место нахождения: Смоленская область, Дорогобужский район, деревня Слойково. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 215721, РОССИЯ, Смоленская область, Дорогобужский район, деревня Слойково. ОГРН: 1127747047108. ИНН: 7708772543. Телефон (495) 5004009.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР".  
ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 111524, Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Листы магнезиальные торговой марки «Магритит» (толщина 4÷25 мм, плотность 900÷1300 кг/м<sup>3</sup>), выпускаемые по ТУ 5742-001-11681919-2015.  
Серийный выпуск.

код ОКПД2:

23.65.11

код ТН ВЭД ЕАЭС:

6808 00 000 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).  
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 7991/РС от 15.04.2021 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4596-АОП от 09.03.2021 г. Органа по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (п. 5.1) - негорючие (НГ).  
Срок хранения – 18 месяцев с даты производства; условия хранения: в горизонтальном положении на закрытом складе.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 19.04.2021 по 18.04.2026

(со дня внесения сведений о сертификате соответствия в единый реестр сертификатов соответствия)

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

Эксперт (эксперты)

(подпись)

Шитиков В.Ю.

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

